



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 zł

DN / NWiK / w / 30 / 2020

Świnoujście, 13-02-2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście

dotyczy: przekroczenia parametrów jakości wody wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, w załączeniu do niniejszego pisma przekazuje wyniki badań próbki wody z ulicy Żeromskiego 29, pobranej w dniu 12.02.2020r., po przeprowadzonych działaniach naprawczych polegających na odcinkowym płukaniu sieci.

Z poważaniem

PREZES
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Małgorzata Bogdał

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Koflątaja 4, 72 – 600 Świnoujście tel. (91) 321 42 86; fax. (91) 321 47 82 e-mail: zwik@zwik.fn.pl		Laboratorium Wody Stacja Uzdalniania Wody – „Wydrzany” ul. Nowokarsiborska, 72 – 600 Świnoujście tel. (91) 327 42 03
--	---	--

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr LW/M/55/2020

Nazwa zleciennodawcy	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu
Podstawa realizacji	monitoring jakości wody – parametry grupy A (zgodnie z harmonogramem)

Dane dotyczące próbkki:

Numer próbkki z rejestru	159/20
Miejsce/punkt pobrania próbkki	Świnoujście, ul. Żeromskiego 29
Rodzaj próbkki	próbkka wody wodociągowej
Data i godzina pobrania próbkki	12.02.2020r., godz. 12.00
Próbbioborca	Maria Salamonik
Metoda pobrania próbkki	PN-EN ISO 19458:2007
Stan próbkki	prawidłowy
Data rozpoczęcia badań	12.02.2020r.
Data zakończenia badań	13.02.2020r.
Uwagi	-

Wyniki badań:

Lp.	Oznaczany parametr	Identyfikacja metody badawczej	Jednostka	Wynik	Niepewność rozszerzona	Wartość dopuszczalna**
1	Liczba bakterii grupy coli*	PN-ISO 9308-2:2014-06	NPL/100 ml	<1	-	0 jtk/100 ml
2	Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i> *	PN-ISO 9308-2:2014-06	NPL/100 ml	<1	-	0 jtk/100 ml

Objaśnienia:

* metody zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną (decyzja nr PPS-NS-11K.600.401.G/19)

** dla wody przeznaczonej do spożycia wartości dopuszczalne określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbkki.

Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi oraz kiedy wymagane jest to przez klienta. Niepewność wyników podaje się jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2) przy poziomie ufności 95%.

W przypadku, gdy w sprawozdaniu zaznaczono, że próbkka została pobrana przez przedstawiciela Zleciennodawcy, laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywność próbkki.

Metody badań oraz interpretacja zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości

Data utworzenia sprawozdania: 13.02.2020r.

Sprawozdanie autoryzował



-----koniec sprawozdania-----